



# Anlæg i langtidsservice

## Bilag F Bestemmelser for automatisk brandalarmeringsanlæg

<b>Anlægsadresse</b>  Anlægsadresse  Firma  Adresse  Postnr. / By	<b>DOA-nr.</b>
---	----------------

<b>Anlægsejer</b> Firma Adresse Postnr. / by Telefon Mail Kontaktperson  Anlæg ønskes i langtidsservice fra den            /        20    kl. til den            /        20    kl.  Årsag Flyttes ABA-central/ nøgleboks <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Udskiftes ABA- central <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ændres DOA-linjen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis ja, Nyt DOA-nr.  _____	I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til kapitel 5-Brand i Bygningsreglement 2018 af 3. januar 2020, fremgår det af kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, at der i ud-koblingsperioden for de brand-tekniske installationer, som er installeret til sikring af personer, skal iværksættes kompenserende tiltag. Alternativt må lokalerne ikke benyttes.  Det er anlægsejers ansvar, at kompenserende tiltag i perioden, hvori anlægget er i langtidsservice, er overholdt.
---	--

Det er anlægsejers ansvar at informere Lolland-Falster Brandvæsen, når anlægget igen tages i brug, ellerhvis serviceperioden skal forlænges.

Anlægget er først i langtidsservice, når anlægsejer har modtaget en bekræftelse herpå fra Lolland-Falster Brandvæsen.

Der opkræves fortsat årlig afgift i den periode, hvor anlægget er i langtidsservice. Anmodning om langtidsservice skal indsendes til [post@lfbv.dk](mailto:post@lfbv.dk)

\_\_\_\_\_, den            /            20

\_\_\_\_\_  
Anlægsejer