



Procedure

Bilag A til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Lolland-Falster Brandvæsens godkendelse samt afklarer alle spørgsmål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Lolland-Falster Brandvæsen "Bestemmelser for Automatiskebrandalarmeringsanlæg" med tilhørende bilag.
3. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC for oprettelse af en alarmoverføring.
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" til Lolland-Falster Brandvæsen i udfyldt og underskrevet stand på post@lfbv.dk.
5. Bilag H til nærværende tilslutningsbestemmelser udfyldes blanket for 'Kontaktpersonliste', som fremsendes til redningsberedskabet på post@lfbv.dk inden idriftsættelse .
6. Lolland-Falster Brandvæsens (Falck) vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC har oprettet alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftalen med Lolland-Falster Brandvæsens (Falck) vagtcentral.
7. Nøgleboks(e) Anlægsejeren/installatøren, se hjemmeside www.lfbv.dk selvbetjening / nøgleboks.
8. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Lolland-Falster Brandvæsen:
 - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004
 - Situationsplan jf. pkt. 3.2
9. Efter godkendelse fra Lolland-Falster Brandvæsen idriftsættes alarmoverføringen endeligt.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed

Lolland-Falster Brandvæsen
Skibevej 2
4930 Maribo

Telefon: 61948000
Mail: post@lfbv.dk

Vagtcentral

Falck Assistance Nordic – BRAND DK:

Hjulmagervej 20
9000 Aalborg

Att. Brandvagtcentralen el. Alarmadministrationen

Brandvagtcentralen:

Telefonnummer til VC ved afmelding af alarm: 7025 7095

E-mail ved ændring af forholdsordre, kontakliste o.l.:
brand2284@falck.dk

Alarmadministrationen:

Telefonnummer til Alarmadministrationen: 7022 0803
E-mail: alarm2488@falck.dk